

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
वाराणसी

पत्रांक

दिनांक -

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पृष्ठांकन पत्र दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है Swargiya Ramvilash Singh Shikshan Sanstha Vill- Bhelkha Post- Chamaon (Shivpur), Tahsil – Pindra, Varanasi भवन का स्थलीय निरीक्षण/जाँच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। तत्पश्चात् निर्धारित प्रारूप (चेक लिस्ट) में वर्णित प्रत्येक बिन्दुओं की आख्या/टिप्पणी अंकित करते हुये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

पत्रांक

211/9A

दिनांक 16.01.26

✓ प्रतिलिपि मैनेजिंग डायरेक्टर Swargiya Ramvilash Singh Shikshan Sanstha Vill- Bhelkha Post- Chamaon (Shivpur), Tahsil – Pindra, Varanasi को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी

राम बिलस लिमिटेड शिक्षण संस्था - भेलवा - बिन्दु - काणस

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	Yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	No
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	No
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	No
5.	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	Yes
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक से पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	Yes
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	Yes
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	No
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है?	Yes
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	Yes
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	Yes
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0 ट्रेड 300 मि0मी0 तथा राइजर 150 मि0मी0 है?	Yes
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	Yes

अवर अभियन्ता

प्राणिप खण्ड

लोक निर्माण विभाग, वाराणसी